

EL CONSELL DE PROTECCIÓ CIVIL, REBUTGE EL NOU PLA D'EMERGÈNCIA DE LA NUCLEAR D'ASCÓ.

Per l'importància del tema a la nostra comarca, reproduïm íntegrament l'acta del Consell Comarcal en data del 26 d'abril.

Els sotasignats, membres del Consell Comarcal de Protecció Civil nomenats expressament per a representar la participació ciutadana en la revisió del Pla d'emergència nuclear, DECLAREM:

Que havent rebut el projecte re-elaborat del Pla d'Emergència nuclear de la província de Tarragona en la seva part corresponent a la zona afectada per les Centrals Nuclears d'Ascó, i després d'haver efectuat una primera lectura i posterior valoració, contemplen els següents punts d'interés cabdal i que no han estat tinguts en compte en la seva redacció, malgrat haver insistit en reiterades ocasions que fossin inclosos en la mateixa. A saber:

1) Ha estat introduït el Pla director sense que hagi estat discutit, malgrat haver estat sol·licitat aquest extrem pels representants populars a la reunió de La Fatarella el dia 21-II-83.

2) El Triangle d'informació permanent entre les empreses, el Govern Civil i els Ajuntaments, no ha estat reflexat enlloc malgrat haver estat aprovada la seva inclusió a la reunió celebrada a Móra d'Ebre el 7-II-83.

3) El sistema de «comunicació permanent» proposat inicialment ha estat substituït en el redactat actual per una simple «notificació inacceptable».

4) A totes les reunions hagudes es coincidí que la periodicitat dels exercicis de comunicacions internes i dels simulacres fós més sovintejada. En aquest aspecte, com en d'altres, s'ha mantingut l'esperit de l'antic Pla.

5) L'evacuació real dins la «fase d'evacuació», havia quedat acordat que havia d'estar «immediata» i no pas com senyala el Pla, que deixa al director del mateix la decisió de la seva posta en marxa, «segons les circumstàncies».

6) Entre les missions previstes del grup sanitari manca un punt important per a la seguretat de la comarca, com és el «control permanent sobre La Salut de la Zona».

7) Manca la concrecció de les mesures de protecció d'animals en cas d'una fase d'alarma.

8) Referent a les estacions de classificació i descontaminació, que havia estat sol·licitat que fossin fixes i permanentment equipades, s'introdueix en la nova redacció un nou element al que s'atribueix un paper essencial: els camps de futbol, clarament insuficients als efectes proposats.

9) Entre les missions del grup logístic manca un darrer apartat que prevegui el retorn a la normalitat.

10) Manca concretar quines seran les àrees de concentració de vehicles.

11) Els sotasignats opinem que el Pla d'actuació municipal no l'ha d'elaborar solament i pel seu compte el batlle, sinó la Junta Local de Protecció Civil sota les pertinents directius superiors.

12) Caldria que el títol de l'annexe C-V digui, tal com s'acordà oportunament: «millores urgents a realitzar en la infraestructura de les zones contemplades en el Pla, que permetran una millor resposta en situacions d'emergència, i dotacions urgents i permanents de mitjans de transport (autocars, ambulàncies, etc.).

13) La nova redacció del Pla tampoc preveu cap alternativa en relació al cas d'una possible contaminació de les aigües del riu.

14) El mateix ocorre amb la coordinació amb la factoria de S.A. Cros de Flix, la qual no es contempla en cas d'un suposat accident.

15) Manca l'especificació del control municipal permanent dels monitors de medicació radiològica.

16) Convindria que s'hagués previst un llistat de tots els tipus de simulacres a realitzar, relació que no es veu enlloc del projecte.

17) Quan es parla de les àrees de «recepció social», no estan previstos els tipus d'alberg o allotjament, assistència social, subministres, etc.

18) S'observa que el factor temps, comparat amb la modificació de l'apèndix E del CFR-50 és totalment excessiu.

Atenent a la importància dels aspectes apuntats, als que podrien afegir-s'hi d'altres, com el referent a l'actuació dels metges locals, la manca de concreció a l'hora de determinar els noms i atribucions dels caps d'equips, la deficient actuació municipal a nivell de Pla, així com la manca d'assessorament tècnic del consell, malgrat haver-li ofert l'ajut anomenats especialistes (senyors Lloret, Señé, Tàpies, etc.) els sotasignats membres del Consell Comarcal de Protecció Civil, que han intervingut en les sessions de discussió i re-elaboració del Pla, CONVENIM:

Que és inacceptable l'aprovació del redactat actual del Pla, manifestament insuficient per assolir el seu principal objectiu: garantir la seguretat de les vides i de les hisendes dels habitants de la zona afectada.

La Ribera d'Ebre, 26 d'abril de 1983.

Pere Muñoz (Flix)	Joan Carranza (Ascó)
Josep Ferre (Vinebre)	
Francesc Descarrega (La Fatarella)	
Joan Benigno Ubieto (La Torre Esp.)	
Manuel Mellado (Móra d'Ebre)	
L.Garcia Tocado (Flix)	J.Sabaté Ibarz (Flix)